

Sæll Ragnar,

Hér koma niðurstöður úr DNA fyrir Laugarnesskóli, stofa 13, 14 og 20.

Niðurstöður DNA koma nokkuð vel út.

" **Stofa 14**

- o Sýni tekið af dyrakarmi
- o Niðurstaða sýnis er A

" **Stofa 13**

- o Sýni tekið af dyrakarmi
- o Niðurstaða sýnis er B

" Mælist í mjög litlu magni gró frá Fumigatus sem oft er tengdur við heitt vatn og því gæti verið áhugavert að skoða hvort möguleg smit séu með heitu neysluvatni og/eða hitalögnum í stofunni

" **Stofa 20**

- o Sýni tekið af dyrakarmi
- o Niðurstaða sýnis er A
- o Mikil lykt í rýminu, tengjum við endurnýjuð byggingarefni (útgufun byggingarefna)

" Annað sem kom fram, er mikið flökt á ljósum við kennaratöflu, flúrperur. Tel að það þurfi að skoða það samhliða vanlíðan starfsfólks í stofunum, virðist vera gegnum gangandi í þeim stofum sem við skoðuðum.

" Stofa 9, tekið sýni 20.nóv sl. Getur tekið um 2 vikur að fá niðurstöður.

Mbkv.

MAGNÚS JOACHIM GUÐMUNDSSON

Byggingatækni

Byggingartæknifræðingur B.Sc.