



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000

matís



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit  
5302697609  
Borgartún 12-14  
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R24030350001  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/12/2024  
Móttekið: 13/12/2024  
Rannsakað: 13/12/2024

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn  
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík  
Auðkenni : Ánanaust/50-38-Re  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C  
Ástand vatnsból: Góður  
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatöku:  
Sýrustig (pH): 7,6 Leiðni (µS/cm): 96,2  
Hitastig við sýnatöku: 4,7°C  
Litur/lykt/bragð: eðlilegt

| Örverurannsóknir                             | Mæligildi  | Heimild                                     |
|--|------------|---|
| E.coli 100 ml síun (ÖVA3)                    | <1         | ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000           |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)           | 1          | SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod. |
| Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA3)              | <1         | ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000           |
| Eðlis- og Efnarannsóknir                     | Mæligildi  | Heimild                                     |
| **Sýrustig (pH) (EVA1)                       | 8,80       | ISO 10523:2012                              |
| **Ammoníak, NH <sub>4</sub> -N (mg/l) (EVA6) | <0,05 mg/L | HACH, DR/2000 SP                            |
| **Grugg                                      | 0,10 NTU   | IST EN ISO 7027:1999                        |
| **Leiðni (EVA3)                              | 92 µS/cm   | ISO 7888:2012                               |

#### Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík, 16. desember, 2024

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Halldóra Viðarsdóttir  
halldora.vidarsdottir@matís.is

#### \*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/bau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent. Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Hrólfr Sigurðsson verkefnisstjóra.