



Reykjavík

Umsókn um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Umsókn móttokin

19-12-2024 11:19

Tungumál á Mínum síðum: IS

Tegund umsóknar

Vinsamlegast hakið við það sem við á

Endurnýjun leyfis

Starfsemi hefst

-

Starfsstöð og fyrirtæki

Heiti starfsstöðvar

Aðveitustöð 10

Aðsetur starfsstöðvar

Gullslétta 16

Póstnúmer aðseturs

162

Símanúmer

5166000

Netfang

veitur@veitur.is

Heimasíða

veitur.is

Nafn fyrirtækis

Veitur ohf

Kennitala fyrirtækis

5012131870

Lögheimili fyrirtækis

Bæjarháls 1

Póstnúmer fyrirtækis

110

Forsvarsmaður

Hvar fer starfsemin fram?

Hvar fer starfsemin fram?

Í fasteign

Fasteignanúmer

F2263823

Rýmisnúmer

010101

Starfsemi

Hvers konar starfsemi?

Mengandi starfsemi

Nánari lýsing á starfseminni

Aðveitustöð 10 við Gullsléttu 16 er húsnæði sem hýsir 2 stk. spenna til spennubreytingu úr 32000V í 11000V 12,5 MVA hvor að stærð. Spennir 1 frá 1970 er með 5600 kg af olíu, spennir 2 er frá 1999 með 5000 kg af olíu. Báðir spennar standa á olíuþróm sem taka við leka. 36kV rofabúnaður frá 1998 er í stöðinni sem er einangraður með SF6 gasi alls 10kg

. 12 stk 11kV rofar eru í stöðinni og eru rofar einangraðir með SF6 gasi alls 6 kg. 32 kV rofar voru yfirfarnir í stórrí viðhaldsupptekt 2021. Ekki er geymt varagas í stöðinni. Gilt starfsleyfi er til 2.7.2025 fyrir stöðina.

Fylgigögn

Viðbótargögn

Rapport _H01 Subst. A10 Veitur 2021.pdf, Rapport _H02 Subst. A10 Veitur 2021.pdf, Rapport _H03 Subst. A10 Veitur 2021.pdf, Rapport _H04 Subst. A10 Veitur 2021.pdf, Rapport _H05 Subst. A10 Veitur 2021.pdf

Skilmálar

Já, ég samþykki!

✓

Umsóten móttökan = 19. desember 2024

Gjaldflokkur: 4

Starfsemiðflokkur: 40-10-01 spennistöðir