



Reykjavík

Umsókn um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Umsókn móttokin

16-12-2024 12:29

Tungumál á Mínum síðum: IS

Tegund umsóknar

Vinsamlegast hakið við það sem við á
Endurnýjun leyfis

Starfsemi hefst

-

Starfsstöð og fyrirtæki

Heiti starfsstöðvar

Aðveitustöð 2

Aðsetur starfsstöðvar

Meistaravellir 10

Póstnúmer aðseturs

107

Símanúmer

5166000

Netfang

veitur@veitur.is

Heimasíða

veitur.is

Nafn fyrirtækis

Veitur ohf

Kennitala fyrirtækis

5012131870

Lögheimili fyrirtækis

Bæjarháls 1

Póstnúmer fyrirtækis

110

Forsvarsmaður

Hvar fer starfsemin fram?

Hvar fer starfsemin fram?

Í fasteign

Fasteignanúmer

F2025308

Rýmisnúmer

010101

Starfsemi

Hvers konar starfsemi?

Mengandi starfsemi

Nánari lýsing á starfseminni

Aðveitustöð 2 við Meistaravelli 10 er húsnæði sem hýsir 2 stk. spenna til spennubreytingar úr 132000V í 11000V Hvor spennir er 25MVA að stærð og með 14000 kg af olíu hvor spennir. Olíugryfjur eru undir spennunum til að taka við leka. Spennar í stöðinni eru frá 1989 og 1995. Í aðveitustöðinni er einnig 132kV rofabúnaður sem

einangraður er með 350 kg af SF6 gasi auk þess eru 4 varaflöskur með samtals 78,92 kg af SF6 gasi. Þrýstivöktunarbúnaður er á Gas rofunum sem gefur viðvaranir til stjórnstöðvar. 132kV rofabúnaðurinn var yfirfarinn 2016 í stórrí upptekt. 11kV rofabúnaður er einngraður með olíu en þeim verður skipt út fyrir nýja í vor 2025 sem verða einangraðir með Vakume. Gilt starfsleyfi er til 2 júlí 2025

Fylgigögn

Viðbótargögn

A2 rofaeiningar uppl_singar.pdf

Skilmálar

Já, ég samþykki!

✓

Umsetan móttakin : 16. desember 2024

Gjaldflokkur : 4

Starfsemiðflokkur : 40.10.01 spennistöðvar