



Umsókn um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Umsókn móttokin

03-03-2025 09:23

Tungumál á Mínum síðum: IS

Skilmálar

Já, ég samþykki!



Tegund umsóknar

Vinsamlegast hakið við það sem við á

Ný starfsemi

Starfsemi hefst

01-04-2025

Starfsstöð og fyrirtæki

Heiti starfsstöðvar

N1 Fiskislóð

Aðsetur starfsstöðvar

Fiskislóð 15-21

Póstnúmer aðseturs

101

Símanúmer

4401000

Netfang

eftirlit@n1.is

Heimasíða

<https://www.n1.is/>

Nafn fyrirtækis

N1 ehf.

Kennitala fyrirtækis

4110033370

Lögheimili fyrirtækis

Dalvegur 10-14

Póstnúmer fyrirtækis

201

Forsvarsmaður

Hvar fer starfsemin fram?

Hvar fer starfsemin fram?

Ekki í fasteign (lóðir, færanleg starfsemi, útihátíðir, vatnsverndarsvæði t.d.)

Staðsetning

Fiskislóð 15-21 (Bílastæði)

Starfsemi

Hvers konar starfsemi?

Mengandi starfsemi

Nánari lýsing á starfseminni

Sótt er um starfsleyfi fyrir sjálfafgreiðslustöð með sölu á bensíni, dísel, adblue og rúðuvökva. Frárennsli frá dælu- og áfyllingaplani er leitt í sand og olíuskilju úr HDPE plasti gerð NS- fl,2 = 3,0 l/s. Vörunúmer 44305 frá Borgarplasti. Vatn frá olíuskiljum fer í holræsakerfi. Skilja er búin viðvörunarbúnaði sem segir til um hvenær tæmingar sé þörf. Frárennislagnir frá plani, dæluplani og stútum á tönkum eru samsoðnar PEH lagnir. Geymir fyrir bensín og díselolíu er niðurgraffinn. Geymir er 50m³ með 20m³ bensíni og 20m³+10m³ af díselolíu. Geymir eru úr stáli 4mm og hafa tvöfalt byrði sem lekavörn. Ytra byrði geymis er ætlað sem lekavörn um eiginlegan eldsneytisgeymi. Geymir er innfluttur og byggður í samræmi við staðal EN1228 5. Holrúm milli geymis er haft með undirþrýstingi ætlaðri til eftirlits með leka úr eldsneytisgeymi. Um er að ræða að setja 3600 lítra tank í jörðu úr HDPE plasti fyrir AD-Blue. Tankur er 1,20 og 3,32 m á lengd. Áfylling er í gegnum brunn á tanki. Afgreiðsla er á næstu dælu sem er fyrir stærri farartæki, leitt á milli með ø32 PEH lögn, vöktunarnemar eru tengdir í afgreiðslutæki og straumur kemur frá afgreiðslueyju. Um er að ræða að setja 3600 lítra tank í jörðu úr HDPE plasti fyrir Rúðuvökva. Tankur er 1,20 og 3,32 m á lengd. Áfylling er í gegnum brunn á tanki. Afgreiðsla er á næstu dælu sem er fyrir stærri farartæki, leitt á milli með ø32 PEH lögn, vöktunarnemar eru tengdir í afgreiðslutæki og straumur kemur frá afgreiðslueyju. Á milli dælu og bensíntanks er öndunariögn fyrir endurheimtingu á bensíngufum (Vapour recovery). Geymir hefur hæðarstýrðan aðvörunarbúnað svo ekki komi til yfirfyllinga. Útloftun geyma tengist útloftunarbúnaði sem er 3,5m yfir áfyllingarplani. Útloftun bensíngeymis er tekin til baka í tankbíl við áfyllingu. Við enda afgreiðslu koma forsteyptar 150mm háar árekstarvarnir. Steypt plan 7,5x12,8 er yfir tönkum. Í plan verður sett snjóbræðsla

Fylgigögn

Viðbótargögn

802 N1_Fiskisl__15_21.pdf,801 N1_Fiskisl__15_21.pdf,301 N1_Fiskisl__15_21.pdf

Starfsrevis flokkur : 50.50.01 Bensínstöðver

Gjaldflokkur : 4

Umsókn mótðekin : 3. mars 2025, JÖA